



Miljö- och byggnadsförvaltningen  
Andreas Höglind  
tel 0304-33 40 22  
e-post [andreas.hoglund@orust.se](mailto:andreas.hoglund@orust.se)

Persängs Samfällighetsförening,  
c/o Tage Emanuelsson  
Ängön 484  
474 91 Ellös

## Slutintyg för avloppsanläggning på fastigheten Ängön 1:131 m.fl.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut MBN Del 2009:718, Dnr 2009/1124-492

Besiktningdatum: 2011-09-06  
Typ av avlopp: WC- och BDT  
Reningsanläggning: Baga Kompakt 50pe. Efterpolering med UV och 300m2 infiltrationsbädd.

### Godkänns med anmärkning

Inläckaget i anläggningen via gamla ledningar är omfattande. Detta leder troligen tidvis till bräddning av otillräckligt renat vatten. Resurser behöver läggas på att successivt tätat nätet.

ORUST KOMMUN  
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Andreas Höglind  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

#### Orust kommun

POSTADRESS  
473 80 Henån

BESÖKSADRESS  
Centrumhuset  
Ävägen 2-6

TELEFON  
0304-33 40 00

E-POST  
[kommun@orust.se](mailto:kommun@orust.se)  
HEMSIDA  
[www.orust.se](http://www.orust.se)

BANKGIRO  
645-8368  
ORG. NR  
212000-1314